

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. К-Григоровича, д. 37, 672000 г. Чита, Забайкальский край, тел. 8 (3022) 36-83-95.

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Приаргунскому, Калганскому, Нерчинско-Заводскому, Александрово-Заводскому,
района УНД и ПР ГУ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

МЧС России по Забайкальскому краю с. Нерчинский Завод 674370 ул. Комсомольская 30,8-30-
248-4-11-83

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 4/ 1/ 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору муниципального общеобразовательного учреждения Михайловская средняя
общеобразовательная школа

Кирилловой В.В.

(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

С 09 марта по 05 апреля проведено мероприятие по надзору государственным инспек-

(должность, звание, фамилия,

тором Нерчинско-Заводского района по пожарному надзору Климовым Артемом
Владимировичем, Муниципального общеобразовательного учреждения Михайловская средняя
общеобразовательная школа

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

расположенного в с. Михайловка, Нерчинско-Заводского района, ул. Погодаева д. 46.

наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с директором Кирилловой В.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N Предпи сания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	-руководителю организации представить в органы государственного пожарного надзора декларацию пожарной безопасности на объект МОУ Михайловская СОШ	часть 5 статьи 6, части 1,3 – 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 16.03.2020 года № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации деклараций пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»	14.06.2021	
2	- руководителю организации в МОУ Михайловская СОШ организовать проведение огнезащитной обработки строительных конструкций и инженерного оборудования. Осуществлять проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанную документацию хранить на объекте защиты.	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	14.06.2021	

3.	- в МОУ Михайловская СОШ руководителю организации в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений	(п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	14.06.2021	+
4.	- в МОУ Михайловская СОШ руководителю организации при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	14.06.2021	+
5.	- в МОУ Михайловская СОШ руководителю организации обеспечить наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	14.06.2021	+
6.	в МОУ Михайловская СОШ руководителю организации на Пожарном посту (диспетчерская) обеспечить телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	14.06.2021	+

7.	- в МОУ Михайловская СОШ по адресу с. Михайловка ул. Погодаева д. 46 с учетом инструкции/паспортов завода-изготовителя на технические средства противопожарной защиты зданий, образовательных учреждений (автоматической установки пожарной сигнализации (далее по тексту – АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту СОУЭ), срок эксплуатации истек, необходим перемонтаж/переоборудование систем с учетом требований нормативных документов по пожарной безопасности (наличие проектной документации на монтаж АУПС и СОУЭ), разработанной и утвержденной в установленном законодательством РФ порядке). После эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), правообладатель объекта защиты обязан обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. (ч. 3 ст. 4, ст. 6, ст. 83. ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 54 п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	14.06.2021	
8.	- в МОУ Михайловская СОШ руководителю организации разработать планы эвакуации согласно ГОСТ а Р 12.2.143-2002, обозначить пути эвакуации, ведущие к основным эвакуационным выходам, зеленой сплошной линией, не обозначены пути эвакуации, ведущие к запасным эвакуационным выходам штриховой зеленой линией.	ГОСТ а Р 12.2.143-2002	14.06.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

во втором квартале 2021 года.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор Нерчинско-Заводского района по

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору

пожарному надзору



А.В. Климов
(подпись)

" 02 " апреля 2021 года

М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МОУ Михайловской СОШ

(должность, фамилия, инициалы)

Кириллова В.В.

" 02 " апреля 2021 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.